
Objecte

Complementar les condicions de seguretat en cas d'incendi en els aparcaments sota rasant, atesa l'especial perillositat que presenten els incendis en aquests establiments, i a fi de garantir la seguretat dels equips d'intervenció i limitar la transmissió de fum i temperatura.

Resolució

Complementàriament al que assenyalava el Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendi del Codi Tècnic de l'Edificació per a un Ús Aparcament, i considerant l'apartat 5.3 "Separació resistent al foc" de la norma UNE 12845:2016 "Sistemes fixos de lluita contra incendis. Sistemes de ruixadors automàtics. Disseny, instal·lació i manteniment", es complirà el següent:

- En els aparcaments que disposin de més de dues plantes sota rasant, es protegirà amb una instal·lació de ruixadors automàtics d'aigua tot el sector d'aparcament, independentment de la seva superfície. Així, es pot optar per qualsevol de les dues alternatives següents:
 1. Protegir amb una instal·lació de ruixadors automàtics d'aigua les plantes inferiors al soterrani segon, independentment de la seva superfície, i sectoritzar aquestes respecte de la resta de l'aparcament.
 2. Configurar tot l'aparcament com un únic sector d'incendi i protegir-lo íntegrament amb una instal·lació de ruixadors automàtics d'aigua.
- En tot aparcament soterrat, es col·locarà un plànol de distribució de la planta, en tots els accessos a la mateixa, per a ús dels bombers en cas d'incendi. Els plànols s'han de col·locar dins el recinte de les escales.